

Villkor för nyttjande av Umeå kommun tillhöriga eluttag på offentlig plats

Företag, organisation, förening eller dylikt äger vid behov rätt att, mot avgift, nyttja rubricerade eluttag på de villkor som anges i kommunens yttrande till polistillståndet.

Vid talarstolen, Rådhusorget är elen avgiftsfri när talarstolen används för det fria ordets framförande, det vill säga i icke kommersiellt sammanhang.

För rätt till nyttjande krävs att polismyndigheten lämnat tillstånd till någon form av aktivitet (där elbehovet angetts i ansökan) på området.

För den elutrustning som ska anslutas till uttaget gäller i tillämpliga delar Statens energiverks föreskrifter ELSÄK – FS 2008:1. För anslutnings-ledningar, anslutningsdon och ledningsförläggning gällande paragrafer har angetts nedan.

Anslutningsledningar och anslutningsdon ska uppfylla de krav enligt Elinstallationsregler för utförande av elinstallationer för lågspänning SS 436 40 00 utgåva 3 i tillämpliga delar fastställda normer. Anslutningar skall göras med jordfelsbrytare.

Ledning som läggs på gata, gång- och cykelväg, gångbana, torg eller annan offentlig plats ska skyddas enligt Elinstallationsregler för utförande av elinstallationer för lågspänning SS 436 40 00 utgåva 3 Punkt 740.521.101 Kablar och kabelförläggningssystem.

740.521.101 Kabel och kabelförläggningssystem

Där det finns risk för mekanisk skada på grund av yttre påverkan (tex >AG2) ska armerade kablar eller kablar som är skyddade mot mekanisk skada användas.

Följande metoder anses uppfylla ovanstående fordringar:

- Rör som är klassificerade 1250N med hänsyn till skydd mot tryck, klassificerade som Tungt skydd med hänsyn till skydd mot slag eller stöt, klassificerade som Medel/Hög (inomhus/utomhus) med hänsyn till skydd mot korrosion, enligt SS-EN 61386-21.
- Kabelkanalsystem klassificerade som Tungt skydd mot slag eller stöt enligt SS-EN 50085-1.

Om ledning i luft måste korsas allmänt trafikerad väg ska den förläggas så att fritt utrymme på minst 6,0 meter erhålls över mark. För gång- och cykelväg gångbana, torg eller annan offentlig plats gäller att ledning i luft ska den förläggas så att fritt utrymme på minst 4,5 meter erhålls över marken.

6 kap. 6 §.

Överträdelse av gällande föreskrifter kan medföra straffpåföljd.

Umeå kommun

Gator och parker

Vid frågor kontakta registrerat elinstallationsföretag eller se kontaktuppgifter längre ned.

Vid frågor dagtid (klockan 8.00–16.00)

Martin Brändström Sandberg, tel: 090-165409

Marcus Bigren, tel: 090-16 53 68

Felanmälan övrig tid

090-16 21 00